

Alençon, le 14 octobre 2026

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE SAINT MICHEL THUBEUF
Mairie

61300 SAINT MICHEL THUBEUF

PSV - Tvrne d'ear T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

SAEP DU PERCHER 1

Prélèvement 00151273
Unité de gestion 0231 SAEP DU PERCHER 1
Installation UDI 000369 CHANDAI-CRULAI
Point de surveillance S 0000001589 PC2
Localisation exacte Château Thuboeuf, rob extérieure
Commune SAINT-MICHEL-TUBOEUF

Prélevé le : jeudi 10 septembre 2026 à 11h24

par : LEVACHER RICHARD

Type visite : BB

Mesures de terrain

Température de l'eau

Chlore libre

Chlore total

Résultats

20	°C
0,37	mg(Cl2)/L
0,41	mg(Cl2)/L

Limite de qualité

inférieure	supérieure
------------	------------

Référence de qualité

inférieure	supérieure
------------	------------

25,00

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE
Tvne de l'analyse : HPA

6102
Code SISE de l'analyse : 00158669

Référence laboratoire : O.2026.16987-1-1

Résultats

Limite de qualité

référence de qualité

inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
------------	------------	------------	------------

CHLOROBENZENES

Pentachlorobenzène	<0,002	µg/L
Tetrachlorobenzène-1,2,4,5	<0,010	µg/L

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU

Acénaphène	<0,003	µg/L			
Anthracène	<0,003	µg/L			
Anthraquinone (HAP)	0,338	µg/L			
Benzo(a)pyrène *	<0,003	µg/L	0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,003	µg/L	0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,003	µg/L	0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,003	µg/L	0,10		
Chrysène	0,016	µg/L			
Fluoranthène *	0,45	µg/L			
Fluorène	0,38	µg/L			
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst. *)	0,450	µg/L			
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,003	µg/L	0,10		
Naphtalène	<0,010	µg/L			
Phénantrène	1,3	µg/L			
Pyrène	0,016	µg/L			

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

DDD-2,4'	<0,005	µg/L	0,10		
DDD-4,4'	<0,005	µg/L	0,10		
DDE-2,4'	<0,005	µg/L	0,10		
DDE-4,4'	<0,005	µg/L	0,10		
Diclofop méthyl	<0,010	µg/L	0,10		
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L	0,10		
Heptachlore époxyde	<SEUIL	µg/L	0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,02	µg/L	0,03		

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		0,03		
Oxychlordane	<0,010	µg/L		0,10		
PCB, DIOXINES, FURANES						
PCB 101	<0,001	µg/L				
PCB 118	<0,001	µg/L				
PCB 138	<0,001	µg/L				
PCB 153	<0,001	µg/L				
PCB 180	<0,001	µg/L				
PCB 28	<0,001	µg/L				
PCB 35	<0,001	µg/L				
PCB 52	<0,001	µg/L				
PCB 54	<0,001	µg/L				
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Tébutam	<0,010	µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES						
Diallate	<0,01	µg/L		0,10		
Triallate	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
Aclonifen	<0,02	µg/L		0,10		
Benfluraline	<0,01	µg/L		0,10		
Bifenox	<0,020	µg/L		0,10		
Chlorothalonil	<0,02	µg/L		0,10		
Dichlobénil	<0,010	µg/L		0,10		
Dicofol	<0,040	µg/L		0,10		
Nitrofène	<0,020	µg/L		0,10		
Procymidone	<0,010	µg/L		0,10		
Trifluraline	<0,01	µg/L		0,10		
Vinchlozoline	<0,01	µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0,005	µg/L		0,03		
Chlordane alpha	<0,005	µg/L		0,10		
Chlordane bêta	<0,005	µg/L		0,10		
DDT-2,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDT-4,4'	<0,020	µg/L		0,10		
Dieldrine	<0,005	µg/L		0,03		
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L		0,10		
Endosulfan bêta	<0,005	µg/L		0,10		
Endosulfan total	<SEUIL	µg/L		0,10		
Endrine	<0,005	µg/L		0,10		
Fenizon	<0,010	µg/L		0,10		
HCH alpha	<0,005	µg/L		0,10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL	µg/L		0,10		
HCH bêta	<0,005	µg/L		0,10		
HCH delta	<0,005	µg/L		0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L		0,10		
Heptachlore	<0,005	µg/L		0,03		
Hexachlorobenzène	<0,005	µg/L		0,10		
Isodrine	<0,005	µg/L		0,10		
Méthoxychlore	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Bromophos méthyl	<0,01	µg/L		0,10		
Chlorpyriphos éthyl	<0,010	µg/L		0,10		
Chlorpyriphos méthyl	<0,010	µg/L		0,10		

			Limites de qualité		références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Diazinon	<0,010	µg/L		0,10		
Dichlofenthion	<0,010	µg/L		0,10		
Dichlorvos	<0,010	µg/L		0,10		
Disyston	<0,010	µg/L		0,10		
Fenchlorphos	<0,01	µg/L		0,10		
Fenitrothion	<0,01	µg/L		0,10		
Fonofos	<0,010	µg/L		0,10		
Malathion	<0,005	µg/L		0,10		
Parathion éthyl	<0,010	µg/L		0,10		
Parathion méthyl	<0,010	µg/L		0,10		
Phorate	<0,01	µg/L		0,10		
Phosalone	<0,010	µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Bifenthrine	<0,020	µg/L		0,10		
Bioresmethrine	<0,010	µg/L		0,10		
Cyfluthrine	<0,01	µg/L		0,10		
Cyperméthrine	<0,020	µg/L		0,10		
Deltaméthrine	<0,020	µg/L		0,10		
Esfenvalérate	<0,02	µg/L		0,10		
Lambda Cyhalothrine	<0,02	µg/L		0,10		
Perméthrine	<SEUIL	µg/L		0,10		
Perméthrine-cis	<0,02	µg/L		0,10		
Perméthrine-trans	<0,02	µg/L		0,10		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00151273)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD